



Wyrzysk, dnia 18.11.2011 r.

Pan Ireneusz Przydział
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wyrzysku
Pan Stefan Rymer
Radny Miejskiej
w Wyrzysku

Dotyczy: interpelacji Radnych Rady Miejskiej w Wyrzysku zgłoszonych podczas XII Sesji Rady Miejskiej w Wyrzysku, która odbyła się w dniu 28 października 2011 roku, Pan Stefan Rymer zwrócił się z zapytaniem w jakim terminie po zgłoszeniu ENEA z którą jest zawarta umowa na konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego i drogowego powinna wykonać naprawy zgłoszonych usterek.

Odpowiadając na powyższą interpelację Pana Stefana Rymera informuję, że naprawa usterek i awarii oświetlenia ulicznego i drogowego odbywa się na podstawie Umowy nr RU/P/00042/2011/DD/ZDE/RD-3 z dnia 2 lutego 2011 roku na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Wyrzysk stanowiących własność ENEA S.A.

Usterki i awarie zgłaszane są na piśmie do Rejonu Dystrybucji w Chodzieży i zgodnie z pkt. 13 w/wym. umowy, usuwane są w następujących terminach:

- a). awarie kablowe: do 10 dni roboczych,
- b). awarie rozdzielnic: drobna naprawa do 8 godzin, wymiana rozdzielnicy do 14 dni roboczych,
- c). awarie opraw: do 5 dni roboczych,
- d). wymiana źródeł światła: do 10 dni roboczych w przypadku pojedynczych źródeł światła,
- e). wymiana zabezpieczeń : do 3 dni roboczych,

Natomiast awarie większej ilości lamp na jednej linii energetycznej zgłaszane są telefonicznie do ENEA w Chodzieży i załatwiane odwrotnie przez wysłanie w miejsce awarii pogotowia energetycznego w celu sprawdzenia rodzaju awarii i podjęcia działań w celu jej usunięcia.

Zgodnie z w/wym umową obsługę w zakresie poprawnego funkcjonowania punktów świetlnych uważa się za przeprowadzoną w sposób należyty, jeżeli liczba niesprawnych opraw oświetleniowych w stosunku do ich ogólnej liczby nie przekracza 5%. Jako reprezentatywne dla wszystkich eksploatowanych opraw oświetleniowych uznaje się wynik, gdy po dokonaniu kontroli minimum 100 kolejnych opraw wybranych ciągów oświetleniowych, ilość niesprawnych punktów świetlnych nie przekroczy 5%. Wyklucza się z powyższego awarie, które wystąpiły w sieci i nie zostały ujawnione przez zgłoszenia, objazdy kontrolne oraz planowe przeglądy sieci.

Z poważaniem

Burmistrz

Maria Bratkowska