

OR.0003.6.2013

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
W WYRZYSKU Sp. z o.o.  
ul. Podgórna 1A, 89-300 WYRZYSK  
tel. 067/286-21-96, fax 067/286-70-45  
570866212 NIP 764-22-73-557

Wyrzysk, dn. 27-06-2013r

Kocio Przewodny  
J. Jasik



**Pan**

**Ireneusz Przydział**

**Przewodniczący Rady Miejskiej w Wyrzysku**

**RADA MIEJSKA w Wyrzysku**

Wpłynęło **27. CZE. 2013**

L. dz. ....

Skierowano .....

Podpis .....



**Pan**

**Józef Jasik**

**Radny Rady Miejskiej w Wyrzysku**

W odpowiedzi na interpelację złożoną na sesji Rady Miejskiej w dniu 3 czerwca 2013r dotyczącej „przykrych zapachów przy ul. Szpitalnej” informuję, że niezwłocznie dokonano inspekcji ww. odcinka sieci kanalizacyjnej i podjęto czynności techniczne polegające na wymyciu rurociągu. W przypadku ponownego wystąpienia uciążliwości zaplanowane jest przeprowadzenie inspekcji sieci kamerą samojezdną i badanie szczelności rurociągu.

PWiK Wyrzysk Sp. z o.o.  
**PREZES SPOŁKI**

mgr inż. Marek Charczun