

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W PILE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych
- PPIS w Pile 67 351 98 78
- e-mail PPIS w Pile sekretariat@psse-pila.pl
- Oddział/ Sekcja HK 67 351 98 86, (351 98 79)
- faks 67 351 98 80
- e-mail Oddziału/Sekcji monitoring.wody@psse-pila.pl

al. Wojska Polskiego 43  
64-920 Pila  
[www.psse-pila.pl](http://www.psse-pila.pl)

Urząd Miejski w Wyrzysku  
KANCELARIA

2021-01-15  
Oryginał/Kopia  
Pila, 15.01.2021r.

Lp. .... 562/21  
Liczba zał. ....  
Podpis ..... JK

ON-HK.903.1.24.2021

PODPIS ELEKTRONICZNY  
ZWERYFIKOWANY W DNIU

15. 01. 2021

WYNIK WERYFIKACJI: WAZNY/NIEWAZNY/  
/BRAK MOZLIWOSCI WERYFIKACJI/  
BRAK PODPISU ELEKTRONICZNEGO

PODPIS SPORZADZAJACEGO WYDRUK

0560. 604. 9. 2021.

Pani  
Bogusława Jagodzińska  
Burmistrz Wyrzyska  
ul. Bydgoska 29  
89 – 300 Wyrzysk

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Wyrzysk za 2020r.**

Na podstawie art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn. zm.) i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile**

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w 2020r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez PPIS w Pile oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Podgórna 1A, 89 – 300 Wyrzysk z wodociągu publicznego Wyrzysk

stwierdza:

**przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Wyrzysk za rok 2020.**

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzone były zgodnie z ustalonym na 2020r. harmonogramem w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A oraz grupy B.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Danuta Kmiecik; PPIS  
Data: 2021.01.15 14:05:24  
CET

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI



Zakres badanych parametrów grupy A (mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność elektryczna, ogólna liczba mikroorganizmów w 22<sup>0</sup>C po 72h, liczba bakterii grupy coli, bakterie Escherichia coli).

Zakres badanych parametrów grupy B (mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność elektryczna, twardość, wapń, magnez, chlorki, jon amonowy, azotany, azotyny, żelazo, fluorki, mangan, sól, cyjanki, siarczany, utlenialność, benzo(a)piren,  $\Sigma$  WWA, ogólna liczba mikroorganizmów w 22<sup>0</sup>C po 72h, liczba bakterii grupy coli, bakterie Escherichia coli, bakterie Enterokoki kałowe, bor, glin, chrom, nikiel, miedź, arsen, selen, srebro, kadm, antymon, ołów, rtęć, 1,2 – dichloroetan,  $\Sigma$  trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzen, pestycydy,  $\Sigma$  pestycydów).

W ramach bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile pobrano:

- w miesiącu marcu 2 próbki w zakresie parametrów grupy A oraz 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B,
- w miesiącu lipcu 2 próbki w zakresie parametrów grupy A.

Na podstawie sprawozdań z badań stwierdzono przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W ramach kontroli wewnętrznej pobrano:

- w miesiącu czerwcu 2 próbki w zakresie parametrów grupy A,
- w miesiącu listopadzie 2 próbki w zakresie parametrów grupy A oraz 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B.

Na podstawie sprawozdań z badań po każdej kontroli wewnętrznej stwierdzono przydatność wody do spożycia przez ludzi.

#### **DECYZJA**

Jakość wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych oraz fizykochemicznych w 2020 roku w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294).

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  
ul. Podgórna 1A  
89 – 300 Wyrzysk

(AS/MK)



## Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "ON-HK.903.1.24.2021.pdf" przez "Danuta Kmieciak" w dniu 2021-01-15 14:05:24, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 26660764495487924338587853640470033126 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5170359458,CN=Certum QCA 2017,O=Asseco Data Systems S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 80818 z dnia 2021-01-15T13:16:45Z.