



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Pile

ON-HK.9011.3.3.2023

PODPIS ELEKTRONICZNY  
ZWERYFIKOWANY W DNIU

20.03.2023

~~WYNIK WERYFIKACJI: WAZNY/NIEWAZNY/  
BRAK MOZLIWOSCI WERYFIKACJI/  
BRAK PODPISU ELEKTRONICZNEGO~~

PODPIS ZARZADZAJACEGO WYDRUK

20.03.2023

Urząd Miejski w Wyrzysku  
**KANCELARIA**

2023 -03- 20

Lp. .... 3786/23

Liczba zał. ....

Podpis .....

Piła, dnia 20 marca 2023r.

Pani  
Bogusława Jagodzińska  
Burmistrz Wyrzyska  
ul. Bydgoska 29  
89-300 Wyrzysk

## OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY NA TERENIE MIASTA I GMINY WYRZYSK

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294) przesyła ocenę obszarową za 2022 rok dotyczącą jakości wody sporządzoną w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągów miasta i gminy Wyrzysk zgodnie z ustalonym harmonogramem w zakresie parametrów grupy A oraz grupy B. Zaopatrzeniem w wodę na terenie miasta i gminy Wyrzysk zajmuje się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o. o., które zarządza 5 wodociągami. Na terenie miasta Wyrzysk znajduje się również ujęcie indywidualne Szpitala Powiatowego w Wyrzysku zaopatrujące w wodę budynki użyteczności publicznej.

### 1. Wykaz wodociągów, produkcja oraz liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyrzysku  
wodociąg publiczny Wyrzysk – produkcja 578m<sup>3</sup>/d, liczba ludności zaopatrywanej 5198 osób,  
wodociąg publiczny Polanowo – produkcja 325m<sup>3</sup>/d, liczba ludności zaopatrywanej 3132 osób,

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile  
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła  
Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 67 3519880 | 67 3519886  
[sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl)  
[monitoring.wody.psse.pl@sanepid.gov.pl](http://monitoring.wody.psse.pl@sanepid.gov.pl)  
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265  
BDO 000127682  
[www.gov.pl/web/psse-pila](http://www.gov.pl/web/psse-pila)  
/PSSEPILA/SkrytkaESP

wodociąg publiczny Osiek – produkcja 388m<sup>3</sup>/d, liczba ludności zaopatrywanej 4788 osób,  
wodociąg publiczny Kosztowo – produkcja 251m<sup>3</sup>/d, liczba ludności zaopatrywanej 785 osób,  
wodociąg publiczny Kościerzyn Wielki – produkcja 88m<sup>3</sup>/d, liczba ludności zaopatrywanej 357 osób.

### **1.b Wykaz ujęć indywidualnych wykorzystujących wodę jako część działalności handlowej oraz zaopatrujących budynki użyteczności publicznej.**

• Szpital Powiatowy w Wyrzysku, ul. 22 Stycznia

wodociąg lokalny Szpitala Powiatowego w Wyrzysku – produkcja 13,99m<sup>3</sup>/d, ujęcie własne Szpitala Powiatowego w Wyrzysku.

### **2. Sposoby uzdatniania wody**

We wszystkich wodociągach zaopatrujących mieszkańców miasta i gminy Wyrzysk uzdatnianie wody prowadzone jest w 2 etapach: napowietrzanie wody oraz filtracja. Dezynfekcja wody prowadzona jest według potrzeb podchlorynem sodu.

### **3. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Badania jakości wody prowadzone były zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody w zakresie parametrów grupy A oraz grupy B w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządców. W 2022r. został również przeprowadzony monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie.

Na podstawie sprawozdań z badań wody prowadzonych w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej na terenie gminy Wyrzysk w 2022r. w wodociągu publicznym Kościerzyn Wielki stwierdzono przekroczenie wartości mętności, przekroczenie zawartości manganu oraz żelaza. Przekroczenia nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Zarządca wodociągu niezwłocznie przystąpił do działań naprawczych polegających na intensywnym płukaniu sieci wodociągowej. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych oraz badaniu jakości wody, woda spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294).

Na podstawie sprawozdań z badań wody prowadzonych w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej na terenie gminy Wyrzysk w 2022r. w wodociągu publicznym Wyrzysk nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody. Woda spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294).

Na podstawie sprawozdań z badań wody prowadzonych w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej na terenie gminy Wyrzysk w 2022r. w wodociągu publicznym Kosztowo nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody. Woda spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294).

Na podstawie sprawozdań z badań wody prowadzonych w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej na terenie gminy Wyrzysk w 2022r. w wodociągu publicznym Osiek nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody. Woda spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294).

Na podstawie sprawozdań z badań wody prowadzonych w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej na terenie gminy Wyrzysk w 2022r. w wodociągu lokalnym Szpitala Powiatowego w Wyrzysku nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody. Woda spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294).

Jakość wody na terenie miasta i gminy Wyrzysk za rok 2022 oceniono jako **przydatną do spożycia przez ludzi**. Woda bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych oraz od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. **Dane dotyczące wodociągu publicznego Wyrzysk są raportowane do Komisji Unii Europejskiej.**

Na podstawie sprawozdań z badań wody prowadzonych w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę wodociągu z lokalnego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku jakość wody **oceniono jako przydatną do spożycia przez ludzi.**

**4. Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na terenie miasta i gminy Wyrzysk.**

W 2022r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile nie odnotował niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody przez konsumentów zaopatrywanych na terenie miasta i gminy Wyrzysk.

**5. Prowadzone postępowania administracyjne.**

Nie prowadzono postępowania administracyjnego w stosunku do kontrolowanych podmiotów.

(HU/JP)

## Raport z weryfikacji podpisu

INFORMACJE O DOKUMENCIE:	
Nazwa pliku	Ocena Wyrzysk 2022 ON-HK.9011.3.3.2023-1.pdf
Liczba podpisów	1
Data weryfikacji podpisów	2023-03-20 13:11:32

### SZCZEGÓŁY WERYFIKACJI:

Podpis: 1 - Pozytywny	
Rodzaj certyfikatu	Kwalifikowany
Format podpisu	PAdES-T
Data złożenia podpisu	2023-03-20 11:14:09
Podpis zawiera znacznik czasu	Kwalifikowany
Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć	Nazwa powszechna: Danuta Kmieciak; PPIS Nazwa organizacji: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PILE Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-7642129905
Numer seryjny certyfikatu	158281003481868565790816210010905136796
Wystawca certyfikatu	Nazwa powszechna: Certum QCA 2017 Nazwa organizacji: Asseco Data Systems S.A. Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5170359458
Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	94428 (2023-03-20T11:00:00Z)
Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	
Podpis zweryfikowano na dzień	
Status weryfikacji	<b>Pozytywny</b>
	Podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym
Uwagi	Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.