



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piłi

Piła, 31 marca 2026r.

ON-HK.903.242.2026

Sprawę prowadzi:	Joanna Polak +48 67 3497118 monitoring.wody.psse.pila@sanepid.gov.pl
------------------	--

Pan Marcin Piszczek
Burmistrz Wyrzyska
ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Dotyczy: Oceny obszarowej jakości wody na terenie miasta i gminy Wyrzysk.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piłi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294) przesyła ocenę obszarową za 2025 rok dotyczącą jakości wody sporządzoną w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągów miasta i gminy Wyrzysk zgodnie z ustalonym harmonogramem w zakresie parametrów grupy A oraz grupy B. Zaopatrzeniem w wodę na terenie miasta i gminy Wyrzysk zajmuje się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o.o., które zarządza 5 wodociągami. Na terenie miasta Wyrzysk znajdują się również ujęcia indywidualne Szpitala Powiatowego w Wyrzysku oraz Zajazdu „Cieszymir” zaopatrujące w wodę budynki użyteczności publicznej.

1. Wykaz wodociągów, produkcja oraz liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyrzysku
wodociąg publiczny Wyrzysk – produkcja 552m³/d, liczba ludności zaopatrywanej 4492 osób,
wodociąg publiczny Polanowo – produkcja 337m³/d, liczba ludności zaopatrywanej 3080 osób,
wodociąg publiczny Osiek – produkcja 514m³/d, liczba ludności zaopatrywanej 4515 osób,
wodociąg publiczny Kosztowo – produkcja 234m³/d, liczba ludności zaopatrywanej 970 osób,
wodociąg publiczny Kościerzyn Wielki – produkcja 103m³/d, liczba ludności zaopatrywanej 449 osób.

1.b Wykaz ujęć indywidualnych wykorzystujących wodę jako część działalności handlowej oraz zaopatrujących budynki użyteczności publicznej.

- Szpital Powiatowy w Wyrzysku, ul. 22 Stycznia 41
wodociąg lokalny Szpitala Powiatowego w Wyrzysku – produkcja 13,9 m³/d, ujęcie własne Szpitala Powiatowego w Wyrzysku.
- PPHU „Fandrób” Rafał Maławy, ul. Prac 12a, Osiek
wodociąg lokalny Cieszymir – produkcja 3,00 m³/d, ujęcie własne Zajazdu „Cieszymir”.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piłi
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
+48 67 3519878 | +48 67 3497110
sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-31559-97798-FRRFS-27
BDO: 000127682

2. Sposoby uzdatniania wody

We wszystkich wodociągach zaopatrujących mieszkańców miasta i gminy Wyrzysk uzdatnianie wody prowadzone jest w 2 etapach: napowietrzanie wody oraz filtracja. Dezynfekcja wody prowadzona jest według potrzeb podchlorynem sodu.

3. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badania jakości wody prowadzone były zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody w zakresie parametrów grupy A oraz grupy B w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządców.

Na podstawie sprawozdań z badań wody prowadzonych w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej na terenie gminy Wyrzysk w 2025r. w wodociągu publicznym Wyrzysk stwierdzono obecność pojedynczych bakterii grupy coli oraz przekroczenie wartości mętności. Zarządca wodociągu niezwłocznie przystąpił do działań naprawczych polegających na intensywnym płukaniu sieci wodociągowej. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych oraz badaniu jakości wody, woda spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294). Stwierdzona obecność bakterii grupy coli oraz przekroczenie wartości mętności nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W wodociągu publicznym Wyrzysk w 2025r. stwierdzono obecność bakterii *Escherichia coli*, bakterii grupy coli oraz Enterokoków kałowych. Zarządca wodociągu niezwłocznie przeprowadził badania jakości wody w dodatkowych punktach zgodności a mieszkańców budynku, w którym stwierdzono skażenie zaopatrzone w wodę butelkowaną. Skażenie miało charakter punktowy i stanowiło zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Na podstawie sprawozdań z badań wody prowadzonych w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej na terenie gminy Wyrzysk w 2025r. w wodociągu publicznym Polanowo nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody. Woda spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294).

Na podstawie sprawozdań z badań wody prowadzonych w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej na terenie gminy Wyrzysk w 2025r. w wodociągu publicznym Osiek nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody. Woda spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294).

Na podstawie sprawozdań z badań wody prowadzonych w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej na terenie gminy Wyrzysk w 2025r. w wodociągu publicznym Kościerzyn Wielki nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody. Woda spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294).

Na podstawie sprawozdań z badań wody prowadzonych w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej na terenie gminy Wyrzysk w 2025r. w wodociągu publicznym Kosztowo nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody. Woda spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia

2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294).

Jakość wody na terenie miasta i gminy Wyrzysk za rok 2025 oceniono jako **przydatną do spożycia przez ludzi**. Woda bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych oraz od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu.

Na podstawie sprawozdań z badań wody prowadzonych w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej na terenie gminy Wyrzysk w 2025r. w wodociągu lokalnym Szpitala Powiatowego w Wyrzysku stwierdzono obecność pojedynczych bakterii grupy coli, podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 °C po 72h oraz przekroczenie wartości mętności, żelaza i manganu. Zarządca wodociągu niezwłocznie podejmował działania naprawcze polegające na płukaniu filtrów na stacji uzdatniania wody następnie po badaniach jakości wody, które nie wykazały poprawy jakości wody w zakresie mętności, przeprowadzono regenerację złożeń filtracyjnych, kontrolę zaworów oraz urządzeń dozujących powietrze, wymieniono elementy eksploatacyjne (głowicę oraz połączenia śrubowe), wyczyszczono rury doprowadzające wodę surową oraz aerator. Na czas prowadzonych działań naprawczych wodociąg lokalny Szpitala Powiatowego w Wyrzysku zasilany był przez ujęcie wody w Polanowie. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych oraz badaniach jakości wody, woda spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294). Stwierdzenie pojedynczych bakterii grupy coli, podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 °C po 72h oraz przekroczenie parametrów fizykochemicznych nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h nie stwarzała zagrożenia dla zdrowia konsumentów, ponieważ nie należy do mikroorganizmów chorobotwórczych, jest parametrem wskaźnikowym.

Na podstawie sprawozdań z badań wody prowadzonych w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej na terenie gminy Wyrzysk w 2025r. w wodociągu lokalnym Cieszymir stwierdzono przekroczenie wartości mętności oraz manganu. Zarządca wodociągu niezwłocznie podejmował działania naprawcze polegające na zamontowaniu na stacji uzdatniania wody odmanganiacz z aspiratorem napowietrzającym. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych oraz badaniach jakości wody, woda spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294).

Jakość wody pochodzącą z indywidualnych ujęć wody oceniono jako **przydatną do spożycia przez ludzi**. Woda bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych oraz od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu.

4. Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na terenie miasta i gminy Wyrzysk.

W 2025r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile nie odnotował niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody przez konsumentów zaopatrywanych na terenie miasta i gminy Wyrzysk.

5. Prowadzone postępowania administracyjne.

Nie prowadzono postępowania administracyjnego w stosunku do kontrolowanych podmiotów.

Danuta Kmieciak
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat

2. aa

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o.o.

ul. Podgórna 1A

89-300 Wyrzysk

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: RODO) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile, będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, 64-920 Pila, al. Wojska Polskiego 43., e-mail: sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl, skrytka ePUAP: /PSSEPILA/SkrytkaESP, strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-pila tel. (67) 349-71-10.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: krzysztof.kaczmarek@sanepid.gov.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z **ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej**, mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.
4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
5. **Posiada Pani/Pan prawo:**
 - dostępu do Pani/Pana danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 15 RODO,
 - sprostowania Pani/Pana danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 16 RODO,
 - ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 18 RODO,
 - sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie wg art. 21 RODO.**Nie posiada Pani/Pan prawa do:**
 - usunięcia danych co wynika z art. 17 ust. 3 pkt b, c, d, RODO,
 - przenoszenia danych co wynika z art. 20 ust. 3 RODO.

To z jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania
6. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE w Pile sprawy przekazała. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi PSSE w Pile zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów informatycznych.
8. Pani/Pana **dane osobowe będą przetwarzane**, przechowywane na podstawie przepisów prawa, **przez okres** niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.